

Pos: _____ qm Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, K
D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren liefern und
gemäß ZTVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung
mit Pflaster und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, auf Rastermaß verlegen.

Typ: Rampenstein „Koblenz“
Format: 32 x 75 x 23 cm
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Rampensteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschuttschicht
0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus C20/25 „hammerfest“ mit einer
Fugenbreite von 8 - 12 mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht zu
versetzen.

Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe einzuschlämmen,
und anschließend sind die Rampensteine zu reinigen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen
Einzukalkulieren.