

Pos: _____ Stk. Zulage Pflastersteine nach DIN EN 1338 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, K
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
gemäß ZVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster
und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Hydrantenumrandungen
Format: 60 x 50 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0

Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau im **Gehweg** auf ein kornabgestuftes Pflastersandgemisch
Körnung 0/5 mm der Stärke 3-5 cm (im verdichteten Zustand).

Als Bettungsmaterial ist ein Kiessandgemisch 0/5 mm zu
verwenden, welches den Anforderungen der RSTO sowie
der ZTV-Pflaster Stb 06 entspricht.

Auf die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu achten.

Der Fugenabstand von 3-5 mm nach DIN 18318 ist einzuhalten.

Die Fugenfüllung muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten
des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 erfolgen.

Die Pflastersätze sind mit einem geeignetem Flächenrüttler
bis zur Standfestigkeit abzurütteln.

Die Pflastersätze dürfen nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.

Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zum vollständigen
Fugenschluss nachzusanden.

Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL-Gestein-StB
neueste Fassung entsprechen.

Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: _____ Stk. Zulage für die Ausführung der Pflastersätze wie vor,
jedoch **Farbe/Oberfläche**: _____